

ІНСТРУКЦІЯ

Про заходи пожежної безпеки у захисній споруді цивільного захисту

Ця інструкція поширюється на всі приміщення захисної споруди цивільного захисту (далі – сховище) і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.

Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма відповідальними особами, посадовими особами групи обслуговування сховища й тих хто укривається.

Електромережі, електроприлади і апаратура укриття повинна експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств – виробників. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежонебезпечний стан.

Відповідальність за пожежну безпеку сховища несе відповідальний за утримання сховища.

Він зобов'язаний:

спостерігати за справністю приладів вентиляції, фільтро-вентиляції, електрообладнання, інженерно-технічного обладнання і негайно вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків, які можуть привести до пожежі;

забезпечити справне утримання і постійну готовність до використання за призначенням засобів пожежогасіння, зв'язку та сигналізації. **Використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням суворо забороняється;**

не допускати захаращування входів у сховище та аварійного виходу;

не допускати збереження у сховищі вогнебезпечних та вибухонебезпечних речовин;

забороняється проводити вогневі роботи без письмового дозволу (форма №1) і повідомлення пожежної частини;

під час приведення сховища в готовність до прийому тих хто укривається, розібрати та вилучити із сховища дерев'яні перегородки та інше непередбачене описом майно;

під час заповнення сховища не допускати внесення вогнебезпечних та вибухонебезпечних рідин та предметів;

у сховищі **забороняється** паління, використання джерел відкритого вогню.



При виникненні пожежі у сховищі:

У період, коли сховище не використовується:

повідомити пожежну частину за телефоном 101 й розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу в процесі гасіння пожежі.

При використанні сховища за призначенням:


за допомогою наявних засобів пожежогасіння ліквідувати пожежу або ізолювати її у межах приміщення (пожежного відсіку) шляхом закриття захисно-герметичних дверей і люків, а також здвижок вентиляційних каналів (за наявності);

постійно контролювати газовий склад повітря для визначення складу кисню, вуглекислого газу та окислу вуглецю, у разі перевищення допустимих норм вуглекислого газу організувати аварійну евакуацію;

перед гасінням електротехнічних засобів зняти з них електричну напругу.

Начальник відділу безпеки, охорони праці
та цивільного захисту

Ольга ХОЛОМЄЄВА



СЕД АСКОД - Державний податковий університет
№ документа: 1667
Дата реєстрації: 08.12.2023
Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000001401DE004C6E9204
Дійсний з: 14.11.2023 16:56:14
Дійсний до: 13.11.2024 23:59:59
Підписувач: ХОЛОМЄЄВА ОЛЬГА АНАТОЛІЙВНА
Мітка часу: 08.12.2023 14:25:24