

**Послуги з заміни засувок на котельні за адресою вул. Університетська, 31 та в
теплопункті учбового центру А6 (код ДК 021:2015 - 50720000-8 - Послуги з ремонту і
технічного обслуговування систем центрального опалення)**

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2023-08-31-009567-а

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

Строк надання послуг: до 15.10.2023 року

**1. Перелік устаткування яке підлягає заміні на котельні за адресою вул.
Університетська, 31:**

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	ТРУБОПРОВІД діам. 125 мм		
1	Демонтаж чавунних засувок діаметром 125 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	шт	2
2	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	м	1,2
3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	м	1,2
4	Гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення діаметром 125 мм	м	1,2
5	Установлення чавунних засувок діаметром 125 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	шт	2
	ТРУБОПРОВІД діам. 100 мм		
6	Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	3
7	Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	шт	1
8	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	2,4
9	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	2,4
10	Гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення діаметром 100 мм	м	2,4
11	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	3
12	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	шт	1
	ТРУБОПРОВІД діам. 80 мм		
13	Демонтаж чавунних засувок діаметром 80 мм	шт	2
14	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	1,2
15	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	1,2
16	Гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення діаметром 80 мм	м	1,2
17	Установлення чавунних засувок діаметром 80 мм	шт	2
	ТРУБОПРОВІД діам. 50 мм		
18	Демонтаж кранів кульових діаметром 50 мм	шт	1

19	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	0,6
20	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	0,6
21	Гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення діаметром 50 мм	м	0,6
22	Установлення чавунних засувок діаметром 50 мм ЗАСУВКИ "БАТЕРФЛЯЙ"	шт	1
23	Демонтаж поворотних засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром 100 мм	шт	1
24	Установлення поворотних засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром 100 мм	шт	1
25	Демонтаж поворотних засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	шт	2
26	Установлення поворотних засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	шт	2
27	Демонтаж поворотних засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром 50 мм	шт	4
28	Установлення поворотних засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром 50 мм	шт	4

2. Перелік устаткування мереж водопостачання, яке підлягає заміні в теплопункті учбового центру А6:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	ТРУБОПРОВІД діам. 100 мм		
1	Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	2
2	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	0,6
3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	0,6
4	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопостачання діаметром 100 мм	м	0,6
5	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	2
	ТРУБОПРОВІД діам. 50 мм		
6	Демонтаж температурних компенсаторів	комплект	1
7	Установлення температурних компенсаторів	комплект	1
8	Демонтаж кранів кульових діаметром 50 мм	шт	2
9	Демонтаж лічильника на трубопроводі діаметром 50 мм	шт	1
10	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1
11	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1
12	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопостачання діаметром 50 мм	м	1
13	Установлення чавунних засувок діаметром 50 мм	шт	1

3. Основні вимоги до матеріалів, що використовуються під час надання послуг.

- 3.1.1. Матеріали, які використовуються для надання послуг, повинні бути новими, такими, що не були у вживанні (експлуатації), вільними від будь-яких прав на них третіх осіб.
- 3.1.2. Матеріали, які використовуються для надання послуг, повинні бути сертифіковані, відповідати встановленим нормам і правилам, що має бути підтверджено відповідними документами в оригіналі, паспортами або сертифікатами якості, сертифікатами відповідності або висновками санітарно-епідеміологічної експертизи (копії, завірені Учасником закупівлі).

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень, фактичної потреби в наданні таких послуг з метою забезпечення безперебійної роботи Державного податкового університету.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України: 230 392 грн. 50 коп. (Двісті тридцять тисяч триста дев'яносто дві гривні 50 копійок) з ПДВ.